



SYMBOLE I OZNACZENIA:

- centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 Control C/M
- zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
- czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem
- czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem w przestrzeni międzystopowej z zewn. wskaźnikiem zadziałania
- czujka ciepła TD serii IQ8 z gniazdem
- ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8
- ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8 w pokrywie ochronnej z sygnalizatorem akustycznym
- moduł eBK 4G/2R z izol. zwarć w obudowie natynkowej
- detektor zasysający Vesda Laser Focus VLF-250
- przewód YnTKSYekw
- przewód BITflame / HDGs
- orurowanie systemu zasysającego z otworem zasysającym
- sygnalizator akustyczny IP65 z puszką instalacyjną PIP-1AN
- sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1AN
- nr grupy / nr elementu w grupie

Investor	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja		
Obiekt	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi		
Adres	ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja		
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Marcin Skrobała	WKP/0207/PW/OE/17	
Sprawdzający	inż. Mikołaj Smętkowski		
Branża	ELEKTRYCZNA	Faza	PT
Data	12.2023	Skala	---
Nazwa rysunku	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - SCHEMAT IDEOWY		Nr rys.
			1