

















SYMBOLE I OZNACZENIA:

-  centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 Control C/M
-  zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
-  czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem
-  czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem w przestrzeni międzystopowej z zewn. wskaźnikiem zadziałania
-  czujka ciepła TD serii IQ8 z gniazdem
-  ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8
-  ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8 w pokrywie ochronnej z sygnalizatorem akustycznym
-  moduł eBK 4G/2R z izol. zwarc w obudowie natynkowej
-  detektor zasysający Vesda Laser Focus VLF-250
-  przewód YnTKSYekw
-  przewód BITflame / HDGs
-  przewód HTKSHekw PH90
-  orurowanie systemu zasysającego z otworem zasysającym
-  sygnalizator akustyczny IP65 z puszką instalacyjną PIP-1AN
-  sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1AN
-  nr grupy / nr elementu w grupie

| | | | |
|---------------|---|--|-----------|
| Investor | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja | | |
| Obiekt | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja | | |
| Adres | ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja | | |
| Projektant | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| | mgr inż. Marcin Skrobała | WKP/0207/PWOE/17 <small>Upoważnienie do wywierania funkcji projektanta w zakresie arch. i inżynierii w zakresie architektury i inżynierii branżowej (mechanika, elektryka, instalacje elektryczne, instalacje wodno-energetyczne)</small> | |
| Sprawdzający | inż. Mikołaj Smętkowski | | |
| Branża | ELEKTRYCZNA | Faza | PT |
| | | Data | 12.2023 |
| | | Skala | 1:100 |
| Nazwa rysunku | SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - PIWNICA | | Nr rys. 2 |