



SYMBOLE I OZNACZENIA:

- CSP centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 Control C/M
- ZSP zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
- 1/01 czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem
- 1/01 czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem w przestrzeni międzystopowej z zewn. wskaźnikiem zadziałania
- 1/01 czujka ciepła TD serii IQ8 z gniazdem
- 1/01 ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8
- 1/01 ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8 w pokrywie ochronnej z sygnalizatorem akustycznym
- 1/01 moduł eBK 4G/2R z izol. zwarc w obudowie natynkowej
- VLF detektor zasysający Vesda Laser Focus VLF-250
- przewód YnTKSYekw
- przewód BITflame / HDGs
- przewód HTKSHekw PH90
- orurowanie systemu zasysającego z otworem zasysającym
- SA sygnalizator akustyczny IP65 z puszką instalacyjną PIP-1AN
- SAOz sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1AN
- 01/01 nr grupy / nr elementu w grupie

Investor	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja		
Obiekt	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi		
Adres	ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja		
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Marcin Skrobała	WKP/0207/PWOE/17 <small>Upoważnienie do wykonania niniejszego projektu w zakresie spec. zawodu inżyniera technika w zakresie elektryki i urządzeń elektrycznych niedobudowlanych</small>	
Sprawdzający	inż. Mikołaj Smętkowski		
Branża	ELEKTRYCZNA	Faza PT	Data 12.2023 Skala 1:100
Nazwa rysunku	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - PIĘTRO II		Nr rys. 5