



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryji



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Złotoryja, dnia 1 marca 2024r.

L.dz./ZP/214/471/2024

Wyjaśnienie treści SWZ

Numer nadany: 2024/BZP 00222559 z dnia 2024-02-28

**Do wiadomości uczestników przetargu pn.:
„Modernizacja i rozbudowa systemu
przeciwpożarowego w budynku
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Złotoryji”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r. PZP (Dz.U. z 2023r. poz. 1605, 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wpłynęły w dniach 29 lutego – 1 marca 2022r, na zadanie pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryji".

WNIOSEK I:

Pytanie 1:

Jakiego typu są aktualnie używane czujniki? Czy są to czujniki jonizacyjne?

Odpowiedź:

Stan i rodzaj obecnie używanej instalacji p/poż Wykonawca winien zweryfikować podczas obowiązkowej Wizji lokalnej.

Pytanie 2:

Jaka jest ilość elementów do demontażu, czy jest to ilość 1:1 z nowym systemem?

Odpowiedź:

Nie. Warunki rozbudowy systemu szczegółowo określa dokumentacja techniczna załączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz do niniejszego Wyjaśnienia.

Pytanie 3:

Czy jest możliwość otrzymania rzutów budynku z trasami/miejscami umieszczonych czujek albo chociaż samych rzutów?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza rzuty do niniejszego Wyjaśnienia.

Pytanie 4:

W jakich godzinach przewidziane są prace modernizacyjne?

Odpowiedź:

Godziny prac szczegółowo dookreślone zostaną z Wykonawcą, któremu udzielone zostanie zamówienie.

Jednakże prace w miejscach gdzie na co dzień nie przebywają pacjenci można wykonywać w godzinach 7-18. Na oddziałach pracę zaczyna się w godzinach późniejszych w zależności od specyfiki oddziału na którym są one wykonywane.

WNIOSEK II:**Pytanie 1:**

Dzień dobry, proszę o informację na urządzeniach jakiego producenta przewidziana jest instalacja SSP?

Odpowiedź:

Wykonawca winien zaoferować instalację SSP o parametrach nie mniejszych, niżeli określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz niniejszego Wyjaśnienia.

WNIOSEK III:**Pytanie 1:**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie projektu instalacji SSP.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza projekt do niniejszego Wyjaśnienia.

Z poważaniem