



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryji



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Złotoryja, dnia 6 marca 2024r.

L.dz./ZP/214/504/2024

Wyjaśnienie treści SWZ

Numer nadany: 2024/BZP 00222559 z dnia 2024-02-28

**Do wiadomości uczestników przetargu pn.:
„Modernizacja i rozbudowa systemu
przeciwpożarowego w budynku
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Złotoryji”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r. PZP (Dz.U. z 2023r. poz. 1605, 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wpłynęło w dniu 4 marca 2022r, na zadanie pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryji".

Pytanie 1:

Zamawiający w dokumencie SWZ jako minimalne parametry równoważności podaje „Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.” Zapis ten jest zbyt ogólny biorąc pod uwagę, że Zamawiający w przedmiarze robót podaje konkretne nazwy i kody producenta dla większości urządzeń wymienionych w przedmiarach. Zamawiający zapytanie oparł na specyfikacji bardzo konkretnych urządzeń w konkretnej konfiguracji. Zapis powołujący się na karty katalogowe jest zbyt ogólny. W takich kartach katalogowych podawana jest wiele parametrów które niekoniecznie są parametrami istotnymi np. kolor czy wymiary. Takie określenie warunków zamówienia uniemożliwia zastosowanie równoważnego systemu.

Wnioskuje o podanie precyzyjnych minimalnych parametrów równoważności dla każdego z produktów określonego nazwą lub /i kodem produktu w sposób taki który umożliwi zastosowanie rozwiązań konkurencyjnych.

Odpowiedź:

Projekt został wykonany w oparciu o istniejący na rynku system sygnalizacji pożaru. Karty katalogowe zawierają parametry techniczne urządzeń. Oferentowi przysługuje prawo do zamiany systemu na inny równoważny, o nie gorszych parametrach.

W przypadku zamiany urządzeń na inne, Oferent musi przedstawić wykaz urządzeń zamiennych wraz z kartami katalogowymi i aktualnymi certyfikatami, potwierdzającymi, że przyjęte parametry techniczne urządzeń są równoważne i o nie gorszych parametrach do zaprojektowanych.

W przypadku zamiany urządzeń na inne, Oferent musi uwzględnić wykonanie projektu zamiennego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. ppoż. przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Pytanie 2:

Opisany zakres prac nie obejmuje wykonania projektu instalacji SSP uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ppoż. Czy zamawiający posiada projekt? Proszę o udostępnienie tego projektu

Odpowiedź:

Tak. Projekt został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pierwszym wyjaśnieniem Specyfikacji Warunków Zamówienia w dniu 1 marca 2024r.

Pytanie 3:

Precyzyjne zestawienie materiałów zamieszczone w przedmiarze robót wskazuje, że przedmiar ten wykonano na podstawie konkretnego projektu wykonawczego. Wnioskuje o udostępnienie Projektu Wykonawczego, który prawdopodobnie powstał do opisanego zadania.

Odpowiedź:

Projekt został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pierwszym wyjaśnieniem Specyfikacji Warunków Zamówienia w dniu 1 marca 2024r.

Z poważaniem