

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia;
„Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi”.
2. Okres wykonania:
 - wykonanie dokumentacji projektowej – 10 dni od dnia podpisania umowy;
 - wykonanie prac – 30 dni od przekazania placu budowy;
 - całkowita realizacja – nie później niż do dnia 30 listopada 2024r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej;
 - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ewentualnych niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji;
 - instalacja SSP wykonana zostanie zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 oraz SITP;
 - montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o istniejący system Esser IQ8 Control;
 - montaż instalacji natynkowej: w listwach PCV, rurkach PCV lub przy pomocy uchwytów stalowych;
 - modernizacja centrali SSP o nowy moduł pętli dozorowej oraz GSM;
 - montaż nowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru Esser w budynkach szpitalnych nr 16, 18 oraz łączniku;
 - podłączenie wraz z synchronizacją systemu do agregatu prądotwórczego;
 - uruchomienie, zaprogramowanie oraz przetestowanie instalacji SSP;
 - szkolenie z zakresu obsługi centrali SSP;
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej;
 - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ewentualnych decyzji o dopuszczeniu do użytkowania;
 - okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy.