

L.dz. ZP/214/654/2011

.....
.....
.....

**Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP ZOZ
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9**

Z A P R A S Z A

**do złożenia wstępnej "propozycji cenowej" na zadanie pod nazwą:
"Wymiana baterii stacyjnych, instalacji awaryjnego oświetlenia w budynku Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9"**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- dostawa i montaż baterii akumulatorów do zasilania instalacji awaryjnego oświetlenia, zapewniającej minimum 10 godzin świecenia, 37 lampom awaryjnym o mocy 40 W ;
- demontaż i utylizacja zainstalowanych 18 baterii;
- montaż dostarczonych baterii;
- wymiana, ewentualnie modernizacja, systemu automatycznego załączania świateł awaryjnych i doładowania baterii;
- czas świecenia - minimum 10 godzin;
- żywotność baterii - minimum 10 lat;
- gwarancja - minimum 2 lata;

2. Opis stanu obecnego:

- istniejąca od 1997r. instalacja awaryjnego oświetlenia, posiada 37 punktów świetlnych (oprawy 40 W) o łącznej mocy około 1500 W;
- instalacja posiada system automatycznego załączania przy zaniku napięcia w budynku szpitala;
- instalacja zasilana jest 18 bateriami 6SP-110, 12V, 110Ah (230 V);
- doładowania baterii - prostownikiem diodowym "BESTER" Typ PSC 230-25; U - 3 x 380V; I zn 25A; 3 x 11A;

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

14 dni od dnia podpisania umowy.

